

## ***Bilan des délais associés aux différentes étapes des procédures de traitement des demandes de raccordement des gestionnaires de réseaux publics de distribution***

Le tableau ci-dessous récapitule les délais associés aux différentes étapes des procédures de traitement des demandes de raccordement qui doivent être établies par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application de la délibération de la CRE du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en œuvre.

Ce document a une valeur informative uniquement et n'est pas exhaustif sur le contenu de la décision : il convient de se référer à la décision du 25 avril 2013 publiée sur le site Internet de la CRE ou au Journal officiel le 11 mai 2013 pour toute précision.

|  | Installations > 36 kVA  |  |                               |            | Installations ≤ 36 kVA  |  |                               |                |
|--|---|--|-------------------------------|------------|---|--|-------------------------------|----------------|
|  | Installations de production   |  | Installations de consommation |            | Installations de production   |  | Installations de consommation |                |
|  | BT  | HTA et HTB   | BT                            | HTA et HTB | Installations EnR ≤ 3 kVA sans extension  | Autres installations   | Sans extension                | Avec extension |
| Pré-étude  | Délai au maximum égal au délai de transmission de la PTF et proportionné à la complexité de l'étude               |  |                               |            |   |  |                               |                |
| Transmission de la PTF par le GRD, à compter de la réception de la demande complète (voir § 2.5 et § 3.2 de la décision) | 3 mois, étendu jusqu'à 6 mois en cas d'afflux exceptionnel de demandes de raccordement                            | 3 mois si des mesures d'anticipation des demandes sont prévues | 3 mois                        |            | La PTF comprend, notamment, une convention de raccordement  | 3 mois pour les raccordements avec extension<br><br>6 semaines pour les raccordements sans extension | 10 jours ouvrés               | 6 semaines     |
|  |   | 6 semaines sinon (voir § 2.5)                                  |                               |            |   |  |                               |                |
|  | Le délai maximum est retranché de la durée d'un éventuel retard de la vérification de la complétude de la demande |  |                               |            |   |  |                               |                |
|  |   |  |                               |            | Si les procédures prévoient l'anticipation des demandes de raccordement, le délai maximum est de 3 mois |  |                               |                |

|   | Installations > 36 kVA  |  |                               |  | Installations ≤ 36 kVA  |                      |                               |                |
|---|---|--|-------------------------------|--|---|----------------------|-------------------------------|----------------|
|   | Installations de production   |  | Installations de consommation |  | Installations de production   |                      | Installations de consommation |                |
|   | BT  | HTA et HTB   | BT                            | HTA et HTB   | Installations EnR ≤ 3 kVA sans extension                                | Autres installations | Sans extension                | Avec extension |
| Acceptation de la PTF par le demandeur de raccordement (voir § 2.5 de la décision)        | 3 mois, avec possibilité de prorogation si les autres demandes ne sont pas affectées  |  |                               |  |   |                      |                               |                |
| Transmission de la convention de raccordement (voir § 2.5, 2.6 et 3.2 de la décision)     | 5 mois  | 9 mois, ou 12 mois lorsque des ouvrages d'extension relèvent de la maîtrise d'ouvrage du GRT | 5 mois                        | 9 mois, ou 12 mois lorsque des ouvrages d'extension relèvent de la maîtrise d'ouvrage du GRT | 1 mois à compter de la réception de la demande complète de raccordement |                      |                               |                |
|   | Les délais sont conditionnés à l'aboutissement des procédures administratives<br>Le demandeur de raccordement peut solliciter la suspension de l'élaboration de la convention de raccordement en cas de recours sur ses autorisations administratives |  |                               |  |   |                      |                               |                |
| Acceptation de la convention de raccordement par le demandeur (voir § 2.6 de la décision) | Délai compris entre 6 semaines et 6 mois  | Délai compris entre 3 mois et 6 mois   |                               |  |   |                      |                               |                |
|   | Possibilité de prorogation si les autres demandes ne sont pas affectées   |  |                               |  |   |                      |                               |                |

|  | Installations > 36 kVA      |            |                               |            | Installations ≤ 36 kVA  |                      |                               |                |
|--|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|---|----------------------|-------------------------------|----------------|
|  | Installations de production |            | Installations de consommation |            | Installations de production   |                      | Installations de consommation |                |
|  | BT                          | HTA et HTB | BT                            | HTA et HTB | Installations EnR ≤ 3 kVA sans extension  | Autres installations | Sans extension                | Avec extension |
| Réalisation des travaux de raccordement par le GRD (voir § 3.2 de la décision) |                             |            |                               |            | 2 mois à compter de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur |                      |                               |                |