

Conditions de modification par les gestionnaires de réseaux publics de la puissance de raccordement électrique des utilisateurs

Date de la contribution : 16/09/2024

Introduction

La réponse est confidentielle

Questions relatives aux modalités de modification de la puissance de raccordement d'une nouvelle installation par les gestionnaires de réseaux

Question 1 : Etes-vous favorable au passage à un système permettant à l'utilisateur d'avoir deux options concernant sa demande de raccordement ou d'augmentation de puissance de raccordement (avec ou sans montée en charge progressive) ?

La réponse est confidentielle

Question 2 : Dans le cas où l'utilisateur déciderait de ne pas fournir de montée en charge mais de directement demander sa puissance de raccordement finale (option 1), êtes-vous favorable à la modification de sa puissance de raccordement après un délai de 5 ans en cas de non-utilisation ?

La réponse est confidentielle

Question 3 : Etes-vous favorable aux modalités proposées concernant la possibilité pour l'utilisateur de demander une courbe de montée en charge à un horizon de 10 ans au moment de sa demande de raccordement ou de demande d'augmentation de puissance de raccordement (option 2) ?

La réponse est confidentielle

Question 4 : Dans le cas où l'utilisateur déciderait de fournir une courbe de montée en charge, êtes-vous favorable à la modification des puissances intermédiaires de la montée en charge jusqu'à la puissance de raccordement finale lorsque l'utilisateur ne respecte pas son engagement (avec une marge) ?

Favorable avec réserves

Commentaire :

La FNCCR est favorable à ces ajustements intermédiaires jusqu'à la puissance de raccordement finale avec les réserves suivantes : Les délais pour son engagement doivent être clairement identifiés et selon des modalités de modification de puissance clairement établies.

Question relative aux modalités de modification de la puissance de raccordement d'une installation existante par les gestionnaires de réseaux

Question 5 : Etes-vous favorable au niveau de prise en charge des coûts par le TURPE proposé par la CRE (60 % des coûts restant après réfaction) ?

La réponse est confidentielle

Questions relatives au niveau de la puissance de raccordement du client après modification par le gestionnaire de réseau

Question 6 : Etes-vous favorable à la marge de 15 % proposée ?

La réponse est confidentielle

Question 7 : Etes-vous favorable à l'historique de consommation de 5 ans proposé pour déterminer la puissance maximale soutirée ?

La réponse est confidentielle

Question 8 : Etes-vous favorable au pas de temps de 10 minutes proposé pour le calcul de la puissance maximale soutirée par l'utilisateur sur la période de 5 ans ?

La réponse est confidentielle

Question 9 : Etes-vous favorable à ce que la valeur de la puissance de raccordement, dès lors qu'elle a été modifiée, soit mise à jour annuellement et mise à disposition de l'utilisateur par le gestionnaire de réseau ?

La réponse est confidentielle