

## Consultation publique relative à l'évolution des règles d'équilibrage des réseaux de transport de gaz au 1<sup>er</sup> octobre 2015

### Réponses d'ENGIE

Date : 30/07/2015

#### Question 1 : Etes-vous favorable à la mise en œuvre par les GRT de ces deux services de flexibilité basés sur le stock en conduite ?

*Nous sommes favorables à la mise à disposition des expéditeurs du stock en conduite disponible des transporteurs. D'autres formes de service auraient pu être imaginées, permettant en particulier aux expéditeurs de mieux estimer le niveau de service rendu.*

#### Question 2 : Etes-vous favorable à ce que l'apurement soit réalisé sur la moyenne des prix moyens journaliers du mois ou considérez-vous qu'un prix d'apurement pondéré par le déséquilibre de chaque journée est préférable ?

*Ce point n'a pas été abordé en concertation gaz. ENGIE considère qu'un **apurement sur la base du prix moyen journalier** (appliqué au déséquilibre du jour où le service est déclenché) **est la solution la plus équitable**. Cela correspond à la proposition de la CRE, sous réserve qu'elle s'applique à la somme algébrique des déséquilibres du mois.*

*ENGIE n'approuve donc pas l'apurement proposé par GRTgaz, qui est sur la base d'un prix moyen mensuel, qui intégrerait notamment les jours où le service n'est pas éligible.*

#### Question 3 : Etes-vous favorable aux critères d'éligibilité des journées proposés par les GRT?

*Nous considérons que le service devrait être éligible un nombre maximal de jours.*

*En particulier, **nous demandons que les jours où une intervention du GRT n'a eu lieu que le matin soient éligibles**. En effet, les nominations effectuées avant 10h25 sont provisoires, dans l'attente des allocations de J-1. Si aucune intervention ultérieure du GRT n'est constatée, c'est que le réseau s'est rééquilibré rapidement en cours de journée. Le stock en conduite peut donc être mis à la disposition des expéditeurs.*

*ENGIE souhaite que le niveau de stock en conduite mis à disposition par les transporteurs fasse l'objet d'un contrôle a posteriori de la CRE pour garantir la non-discrimination des utilisateurs du réseau.*

**Question 4 : Que pensez-vous des modalités d'interruption spécifiques à chaque zone d'équilibrage notamment entre TIGF et GRTgaz Sud ?**

*Nous sommes favorables à des modalités d'interruption spécifiques à chaque zone d'équilibrage TIGF et GRTgaz Sud.*

**Question 5 : Etes-vous favorable aux modalités de souscription du service proposées par les GRT ?**

*Oui.*

**Question 6 : Etes-vous favorable à l'intégration de l'apurement du service au compte de neutralité financière de l'équilibrage ?**

*Oui.*

**Question 7 : Etes-vous favorable à la tarification proposée par les GRT ?**

*Nous avons peu de visibilité sur le nombre de jours d'éligibilité du service et sur le niveau de stock en conduite mis à disposition au travers de ce service, et de ce fait ne pouvons pas nous prononcer sur la pertinence du tarif proposé. Nous observons que **le service est facturé à un prix plus élevé que la tolérance optionnelle d'équilibrage de GRTgaz** même pour un portefeuille 100% profilé, alors que sa disponibilité (de l'ordre de 50%) et sa souplesse sont plus limitées. ENGIE s'attend plutôt à un tarif en lien avec le taux de disponibilité et donc bien inférieur au prix du service de tolérance optionnelle.*

*Nous sommes favorables au rabais accordé aux points de livraison profilés.*

**Question 8 : Etes-vous favorable à une expérimentation permettant d'étudier l'efficacité du recours aux produits localisés ?**

***Nous accueillons favorablement la proposition de GRTgaz de recourir à des produits localisés.** Nous regrettons cependant le caractère restrictif des conditions de recours aux produits localisés : en cas de déséquilibre persistant et critique, les produits localisés sont proposés uniquement en cours de journée. Le code de réseau équilibrage permet à des produits localisés d'être proposés à J-1.*

*Au-delà des besoins sur le pas de temps de la journée, nous serions également favorables à ce que GRTgaz propose de recourir à des produits localisés pour résorber des congestions identifiées avant J-1. Ces produits localisés pourraient prendre une forme similaire à celle présentée dans le cadre de la présente consultation.*

**Question 9 : Etes-vous favorable aux critères de déclenchement, aux critères de participation et au déroulé de l'appel d'offres proposés par GRTgaz ?**

*Oui.*

*ENGIE serait favorable à ce que GRTgaz anticipe ses besoins durant la phase d'apprentissage pour profiter de la présence « d'experts » pendant les heures de bureau. Nous serions prêts à procéder à des tests en heures ouvrées.*

**Question 10 : Etes-vous favorable aux contrôles et aux niveaux de pénalités proposés par GRTgaz ?**

*Le niveau de pénalité proposé est très élevé. Par ailleurs, **nous proposons de ne pas appliquer les pénalités pendant une partie de la phase d'expérimentation** car le process repose sur la bonne lecture d'e-mails. **GRTgaz devrait travailler pour proposer d'autres alertes** pour être sûr que chaque partie prenante puisse être réactif.*

*Nous sommes favorables à un contrôle a posteriori. Cependant **nous ne souhaitons pas que les expéditeurs soient pénalisés en cas de gestion prudente de leur équilibrage**, pouvant conduire à des déséquilibres habituels en cours de journée afin de préserver les possibilités des expéditeurs du fait de la règle du prorata temporis (exemple : nomination maximale des soutirages des stockages en début de journée en hiver afin de préserver le niveau de soutirage lors des prévisions de consommations avec les allocations J-1 de 13h).*

*Enfin, GRTgaz a indiqué en Concertation Gaz qu'il serait possible de prendre contact par téléphone si cela apparaissait nécessaire (défaillance mail, autre...). Ce n'est pas formalisé dans la proposition.*

**Question 11 : Etes-vous favorable à l'intégration des produits localisés dans le compte de neutralité financière au titre de l'équilibrage pendant la période d'expérimentation ?**

*Oui.*

**Question 12 : Etes-vous favorable à l'intégration, à terme, des produits localisés dans le calcul du prix marginal de règlement des déséquilibres ?**

*Oui.*

**Question 13 : Etes-vous favorable à l'ouverture par GRTgaz d'une nouvelle fenêtre d'intervention au titre de l'équilibrage à 14h25 en intrajournalier (within-day) ? Etes-vous favorable à l'ouverture par GRTgaz de fenêtres d'intervention supplémentaires à 7h25 en intrajournalier (within-day) et à 23h25 en J+1 (day-ahead) ?**

*Nous sommes favorables à l'ouverture de fenêtres d'intervention supplémentaires à 23h25 en day-ahead, et à 7h25 et 14h25 en intrajournalier.*

**Question 14 : Etes-vous favorable à l'évolution du mode d'apurement du compte de neutralité proposé par GRTgaz ?**

*ENGIE est favorable à la proposition permettant d'apurer le compte à un prix basé sur le mois concerné.*